






RELAÇÃO DE MATERIAIS INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
DISCRIMINAÇÃO		
POÇO	RECALQUE	
1	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA	
2	TUBO FG C/ ROSCAS SCHEDULE 40	Ø 1.1/2"
3	L FG	Ø 1.1/2"
4	N FG	Ø 1.1/2"
5	C.FG FEMEA/FEMEA 90°	Ø 1.1/2"
6	TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINIR NO LOCAL	Ø 1.1/2"
7	U FG C/ ASSENTO DE BRONZE	Ø 1.1/2"
8	T DE REDUÇÃO FG	Ø 1.1/2" x 3/4"
8A	T FG	Ø 1.1/2"
11	REGISTRO DE GAVETA BRONZE	Ø 1.1/2"
12	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE	Ø 1.1/2"
14	TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINIR NO LOCAL	Ø 1.1/2"
16	L RD FG	2"x1.1/2"
17	AD PVC JE BR C/ ANEL DE 50x2"	
12A	VÁLV. RETENÇÃO INTERMEDIÁRIA LEÃO OU SIMILAR	Ø 1.1/2"

TRATAMENTO – TOMADA DE ÁGUA		
18	TUBO PVC ROSCA	Ø 3/4"
19	COT PVC 90° ROSCA	Ø 3/4"
20	T PVC ROSCA	Ø 3/4"
21	TORNEIRA ROSCA EXTERNA	Ø 3/4"
22	N PVC ROSCA	Ø 3/4"
23	FILTRO TIPO Y EM BRONZE	Ø 3/4"
25	VÁLVULA BRONZE C/PONTA AGULHA ROSCA Ø BSP 3/4"	
26	VÁLVULA SOLENOIDE SIMPLES PISTÃO NORMALMENTE FECHADO 2 VIAS ROSCA BSP	Ø 3/4"
27	LS RD PVC ROSCA	Ø 3/4" x 1/2"
28	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	Ø 3/4"
29	U PVC ROSCA	Ø 3/4"
30	N PVC ROSCA	Ø 1/2"
31	REGISTRO DE GAVETA BRONZE	Ø 3/4"

TRATAMENTO – APLICAÇÃO E LIMPEZA		
33	HIDROJETOR COMPLETO TIPO NORMAL BAIXA PRESSÃO (VENTURI)	
34	MANGUEIRA FLEXÍVEL	Ø 3/4"
35	LS RD PVC ROSCA	Ø 3/4" x 1/2"
36	N PVC ROSCA	Ø 1/2"
37	TUBO PVC C/ ROSCA	Ø 3/4"
38	COT PVC 90° ROSCA	Ø 3/4"
39	N PVC ROSCA	Ø 3/4"
40	COT PVC JS/ROSCA 90°	DN 20x3/4"
41	TUBO PVC JS PB PN 750 KPA	DN 20



APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JORGE D' OESTE



ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D' OESTE

PROJETO TÉCNICO

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA TÉCNICA E CORTES
ESCALA: INDICADA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE
DESENHO:

LOCAL: COMUNIDADES DIVERSAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
SÃO JORGE D' OESTE - PR
DATA: JANEIRO/ 2023

RESP. TÉCNICO: **ENGENHEIRO CIVIL**
CREA/PR 157785-D

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE**
CNPJ: 76.995.380/0001-03

FOLHA Nº: **01**
Nº DE FOLHAS