

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **OBRA: REFORMA PORTAL DO TREVO**

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

ENDEREÇO: PR-475.

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D'Oeste / Paraná

ÁREA DA OBRA: 125,63 m<sup>2</sup>

### **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, destinados à **REFORMA PORTAL DO TREVO**, localizado na PR-475, no município de São Jorge D'Oeste - PR.

Esta obra se faz necessária, devido ao estado de conservação que se encontra, representando perigo para quem circula, devido a possibilidade de desabar pedaços da estrutura. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em relação ao projeto deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum serviço, na dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da fiscalização.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal.

Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, no mínimo e-mail para contato sobre as obras ([engenharia@pmsjorge.pr.gov.br](mailto:engenharia@pmsjorge.pr.gov.br)).

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra.

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver devidamente preenchido.

A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal.

## **INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA:**

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do início da obra, a placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: (LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma área de 2,5 m<sup>2</sup>.

**O modelo da placa será fornecido pela Administração municipal após o processo licitatório.**

A contratada será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos necessários, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle com serviços de topografia.

### **2. MOBILIZAÇÃO**

Ficarão a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos

serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, força, água, etc.

### 3. **SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS**

O telhado metálico existente será removido a estrutura metálica será alterada para receber telha gravilhada francesa na cor cinza preta.

As aberturas triangulares serão fechadas utilizando forro de pvc amadeirado escuro liso na largura de 10cm, com estrutura de fixação a cada 40cm.

A parte inferior do telhado será fechada utilizando forro de pvc amadeirado escuro liso na largura de 10cm, com estrutura de fixação a cada 40cm.

Todas as estruturas serão limpas utilizando jato de alta pressão.

As paredes de alvenaria do portal deverão ser lixadas, para receber massa e em seguida duas demãos de tinta latéx.

A placa de ACM será substituída por uma nova nas mesmas dimensões com letras em alto relevo em ACM com 4CM de espessura.

Na parte inferior do portal nas laterais será executado um passeio em piso intertravado com bloco de 20X10CM, com espessura de 6CM.

Os locais reformados deverão estar limpos, sem quaisquer tipos de resíduos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.

São Jorge D'Oeste, 13 de julho de 2023.

---

GLACIANO DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil  
CREA PR-157785/D