

DETALHE 01 - CENTRAL RESÍDUOS
ESCALA 1:25



CORTE AA' - CENTRAL RESÍDUOS
ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL RESÍDUOS
ESCALA 1:25



PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE RESÍDUOS
ESCALA 1:50



DETALHE 04 - CENTRAL DE VÁCUO
ESCALA 1:25

CORTE AA' - CENTRAL DE VÁCUO
ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO - CENTRAL DE VÁCUO
ESCALA 1:25



DETALHE 02 - CENTRAL DE GASES
ESCALA 1:25

PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE GASES
ESCALA 1:25



CORTE AA' - CENTRAL DE GASES
ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE GASES
ESCALA 1:25



DETALHE 05 - CENTRAL DE COMPRESSOR
ESCALA 1:25

CORTE AA' - COMPRESSOR
ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO - COMPRESSOR
ESCALA 1:25



DETALHE 03 - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO
ESCALA 1:25

CORTE AA' - CENTRAL DE VÁCUO
ESCALA 1:25



PLANTA DE COBERTURA - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO
ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO 01 - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO
ESCALA 1:25

BONECO DE LOCALIZAÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:200

OBS.:MEDIDAS EM CENTIMETROS. O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL: LONDRINA - FONE: 0XX 43 3328-1020. EMAIL: MEP@ARQUITETURA.ARQ.BR

OBS: AS PAREDE DE DRYWALL TERÃO ESPESSURA DE 11,50CM (MONTANTE DE 90MM + 1 CHAPA DE 12,5MM DE CADA LADO) E ISOLAMENTO TÉRMICO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA E=5CM. O TIPO DE CHAPA DEVERÁ SEGUIR O INDICADO EM PLANTA E NO DETALHE ESPECÍFICO, CONFORME PREVISTO NO CADERNO DE ENCARGOS.

OBS.: AS NECESSIDADES E CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E O MODELO DE CADA EQUIPAMENTO A SER INSTALADO SEGUNDOINFORMAÇÃO DADA PELO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO.

OBS.: TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO;

OBS.: DEVERÃO SER ANALISADOS OS "SITE PLANNING" DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (ADQUIRIDOS PÓS PROJETO), PARA PREVISÃO DE REFORÇO E DEMAIS NECESSIDADES;

OBS.: TODAS AS GUARNIÇÕES DAS PORTAS POSSUEM 10 CM, EXCETO QUANDO HOUVER INDICAÇÃO;

OBS.: QUALQUER ALTERAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DEFINIDOS PARA O PROJETO DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA AOS ARQUITETO RESPONSÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DO SEU IMPACTO SOBRE AS PREMISSAS ACORDADAS JUNTO AO CLIENTE;

OBS.: TODOS OS BANHEIROS E SANITÁRIOS POSSUEM ACESSO EM NÍVEL. DEVERÁ SER PREVISTO REBAIXO DE CONTRAPISO PARA CAIMENTO (CONFORME INCLINAÇÃO MÁXIMA INDICADA PELA NORMA)

OBS.: ANTES DO INICIO DA EXECUÇÃO CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

OBS.: PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS - ITEM 5.4 NBR 9050/2020 - VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL.

OBS.: TODOS OS RALOS DEVERÃO TER FECHO HÍDRICO E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL.

OBS.: TODAS AS PORTAS TERÃO MACANETAS DO TIPO ALAVANCA.

OBS.: TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO EMBUTIDAS

LEGENDA DE PAREDES

ALVENARIA

- PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=19CM(BLOCO CERÂMICO 14X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)
- PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR E=14CM(BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM EM PÉ C/REBOCO EM DUAS FACES)
- ESTRUTURA PROPOSTA

GESSO ACARTONADO

NOTA: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILIMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU= CHAPA RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M³)

*OBS: AS CHAPAS ST E RU SERÃO APLICADAS SOMENTE ATÉ A ALTURA DE INSTALAÇÃO. DO FORRO DE CADA AMBIENTE

- DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 LR50 D32 + + 1 CHAPA ST 12,5)
- DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)
- DRYWALL A CONSTRUIR E=11,50CM (1 CHAPA RU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA RU 12,5)
- PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM
- PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (SY), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM

LEGENDA DE CODIGOS DE ACABAMENTO

A - PISO

- PISO PORCELANATO, COR OFF WHITE, 45X45CM COM REJUNTE BRANCO A BASE EPÓXI, RETIFICADO EXTRA, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU IGUAL A 0,5% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4.
- PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,5CM, ACABAMENTO DESEMPENADO E LISO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

B - PAREDE

- PINTURA COM MASSA ACRÍLICA E TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS, NA COR BRANCO A DEFINIR (PANTONE 11-0602 TPX).
- REVESTIMENTO CERÂMICO COR OFF WHITE 20X20CM COM REJUNTE BRANCO COMUM, ESMALTADA, PEI 3, BORDA TRADICIONAL/ARREDONDADA.
- PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA FOSCA COR CINZA CLARO (PANTONE 14-4204 TPX).

C - TETO/FORRO

1. FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.
2. FORRO EM GESSO COMUM FIXO, COM PLACAS PRÉ FABRICADAS E REMOVÍVEIS , PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
3. FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM CHAPA RESISTENTE A GMIDADE, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, COM LÃ DE ROCHA (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, DENSIDADE=32KG/M³, E=50MM) COLOCADA SOBRE O FORRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA.
4. LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMÉRICO SUBSSÃO MANTAS A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMÉRICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE POLIETILENO E NÃO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER.
5. SEM LAJE E COM FORRO DE GESSO COMUM FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA , SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDART, ESPESSURA 12MM, BORDA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO (2 DEMÃOS), COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA, AMARRADA EM ARAME NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA.

INDICAÇÕES GERAIS

- SOLEIRA RAMPEADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, DESNÍVEL H=2CM PARA ACESSO ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO.
- OBS.: OS RODAPÉS DEVERÃO SEGUIR O MESMO PADRÃO DO PISO DO AMBIENTE E COM ALTURA DE 7CM.
- OBS.: PAREDES DE DRYWALL UMA DAS CHAPAS DEVERÁ SER RECORTADA PARA QUE O RODAPÉ SEJA EMBUTIDO E ALINHADO, SEM RESSALTOS.

TETO/FORRO CENTRAL DE RESÍDUOS

- A: FORRO DE PVC LISO, LAVÁVEL, PLACAS FRE FABRICADAS, ESPESSURA DE 8MM, COR BRANCA, ESTRUTURADO COM PERFIL TIPO CANALETA FORMATO C

LEGENDA

OBS.: VER DIMENSÕES DE CALHA, RUFO, CONTRA RUFO E CUMEEIRA CONFORME PROJETO HIDRÁULICO

VER PROJETO ESTRUTURAL DE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS.

TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, ACABAMENTO NA COR CINZA, CHAPA DE AÇO ESPESSURA 0,50MM NO FORMATO DE PERFIL TRAPÉZIO 40, INCLINAÇÃO DA TELHA CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E= 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS.

LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM ASFALTO ELASTOMÉRICO SBSSÃO MANTAS A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMÉRICOS (SBS) ESTRUTURADAS COM FILME DE POLIETILENO E NÃO-TECIDO DE FIBRAS DE POLIÉSTER.

- CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
- OBS.: AS CALHAS DEVERÃO RECEBER O CONTRA RUFO CONFORME DETALHE PARA EVITAR INFILTRAÇÕES
- RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
- RUFO DE ACABAMENTO DA PARTE SUPERIOR DA TELHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
- RUFO DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, USG #26, COM FIXAÇÃO FEITA COM UTILIZAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, PARAFUSOS ZINCADOS - CABEÇA PANELA E ARRUELA LISA ZINCADA.
- SENTIDO DE CAIMENTO DA TELHA.
- VIGA DE APOIO PARA EQUIPAMENTOS (VER PROJETO ESTRUTURAL).

ESTRUTURA PROPOSTA

- VIGA INVERTIDA
- VIGAS EM CONCRETO
- LAJE EM CONCRETO
- * OBS: SEGUIR ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL.

OBS.: PREVER VERGA E CONTRA-VERGA EM TODAS AS ESQUADRIAS, QUANDO NECESSÁRIO.
OBS.: VERIFICAR A ESPESSURA DA PAREDE NO LOCAL ONDE A ESQUADRIA SERÁ INSTALADA CONFORME DETALHE DE PLANTA BAIXA E TIPO DE PAREDE.

LEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIAS

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS INDICAM O TIPO DE ESQUADRIA (PORTA, JANELA, VISOR) EX: PORTA MADEIRA → PJ1

A TERCEIRA LETRA INDICA QUE A ESQUADRIA SERÁ ADAPTADA PARA ACESSO A PCD

*: PORTA ADAPTADA PARA PNE COM CHAPA DE PROTEÇÃO E BARRA.

NÚMERO DA ESQUADRIA

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	ÁREA (M²)	PEITORIL (M)	TIPO	QUANT.
PM1	PORTA MADEIRA	80	210	1,68	-	ABRIR 1 FL.	25
PM2	PORTA MADEIRA	90	210	1,89	-	ABRIR 1 FL.	02
PMA2	PORTA MADEIRA	90	210	1,89	-	ABRIR 1 FL.	05
PM3	PORTA MADEIRA	90	210	1,89	-	CORRER 1 FL.	03
PM4	PORTA MADEIRA	120	210	2,52	-	ABRIR 1 FL.	06
PM5	PORTA MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM VISOR COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	90	210	1,89		ABRIR 1 FL.	01
PA1	PORTA ALUMÍNIO	150	210	3,15	-	ABRIR 2 FL.	04
PA2	PORTA ALUMÍNIO	120	210	2,52	-	ABRIR 1 FL.	02
PA3	PORTA ALUMÍNIO COM VENEZIANA	80	80	0,64	0,70	ABRIR 1 FL.	01
PD1	PORTA DIVISÓRIA	70	165	1,15	-	ABRIR 1 FL.	04
JA1	JANELA ALUMÍNIO	60	60	0,25	170	PROJETANTE	01
JA2	JANELA ALUMÍNIO	100	60	0,50	170	CORRER	07
JA3	JANELA ALUMÍNIO	150	60	0,75	170	CORRER	05
JA4	JANELA ALUMÍNIO	200	60	1,00	170	CORRER	08
JA5	JANELA ALUMÍNIO	100	60	0,50	170	FIXA	04
JA6	JANELA ALUMÍNIO	200	60	1,00	170	FIXA	06
CV1	CONJUNTO DE VIDRO COM PORTA 2,00M	786,5	280	22,02	-	ABRIR 2 FL./FIXO	01
CV2	CONJUNTO DE VIDRO COM PORTA 0,80M	435	140/260	7,17	-	ABRIR 1 FL./FIXO	01
CV3	CONJUNTO DE VIDRO COM PORTA 1,00M	200	210	4,20	-	CORRER 1 FL./FIXO	02
GA1	GUICHÊ ALUMÍNIO	60	100	0,60	110	ABRIR 2 FL.	09
VA1	VISOR ALUMÍNIO	100	100	1,00	110	FIXA	06
PE1	PORTÃO METÁLICO	90	180	2,16	01	ABRIR 1 FL.	01
PE2	PORTÃO METÁLICO	400	180	7,20	02	CORRER1 FL./AUTOM	02
PF1	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO	100	210	2,10	-	ABRIR 1 FL.	02
PF2	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO	100	100	1,00	-	ABRIR 1 FL.	02
PF3	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO	90	210	1,89	-	ABRIR 1 FL.	01
PF4	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA ARTÍSTICA E TELA MILIMETRADA	65	70	0,46	-	ABRIR 1 FL.	01
PF5	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA ARTÍSTICA E TELA MILIMETRADA	70	70	0,49	-	ABRIR 1 FL.	02
PF6	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA ARTÍSTICA E TELA MILIMETRADA	90	210	1,89	-	ABRIR 1 FL.	01
PF7	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA ARTÍSTICA E TELA MILIMETRADA	200	210	4,20	-	ABRIR 2 FL.	01
PF8	PORTA FERRO GALVANIZADO COM TELA ARTÍSTICA E TELA MILIMETRADA	80	210	1,60	-	ABRIR 1 FL.	01

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

OBS: TODOS OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÃO SEGUIR A NBR 7256 (ABNT) E DEMAIS LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS VIGENTES.

EXA	EXAUSTOR
AC	AR CONDICIONADO
EE	ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
ED	ELÉTRICA DIFERENCIADA

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

CD	COLETA DIFERENCIADA	PONTO DE ÁGUA (0,30 M DO PISO ACABADO)	
AF	ÁGUA FRIA	PONTO DE ÁGUA (0,60 M DO PISO ACABADO)	
AQ	ÁGUA QUENTE	PONTO DE ÁGUA (1,10 M DO PISO ACABADO)	
HE	PONTO DE ESGOTO	PONTO DE ÁGUA (1,30 M DO PISO ACABADO)	
**	PONTO DE ÁGUA (0,60 M DO PISO ACABADO)	DUCHA HIGIÊNICA	

LEGENDA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

PQ	PÓ QUÍMICO SECO ABC		PÓ QUÍMICO SECO BC
GC	GÁS CARBÔNICO CO2		

REV	DATA	CONTEÚDO
R00	04/04/2022	EMISSÃO INICIAL
R01	05/04/2022	CORREÇÕES CONFORME PARECER SESA

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA SAÚDE
SESA
SETOR DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS
MUNICÍPIO: DIVERSOS
OBRA: UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO - PROJETO PADRÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL: DIVERSOS
LOCAL: DIVERSOS
TIPO: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA FINS DE SAÚDE
AUTOR DO PROJETO/ REGISTRO PROF.: Carlos Marchesi CAU PR A32642-9
PROJETO: ARQUITETÔNICO
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA P/ DIVERSOS MUNICÍPIOS
REFERÊNCIA: DET. ANEXOS RESÍDUOS, GASES E GASES ODONT.
PROPRIETÁRIO:
RESPONSÁVEL PELO EAS CONF. RT.:
DESENHO: MEP- ARQUITETURA E PLANEJAMENTO

PROJETISTA
MEP - Arquitetura e Planejamento
Rua MILTON DA SAVITTI, 369 - JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRINA/PR
TEL +55 (43) 3328-1020 / mep@meparquitetura.arq.br
COORDENADOR
CARLOS MARCHESI - ARQUITETO CAU PR A32642-9

DATA: MARÇO / 2022
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: ARQ_PE-UMS_012_RES_R01

ARQ 012/012