



COPEL		DETALHES DA CARGA INSTALADA – DCI MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE					FOLHA 02/02 DATA: 04/04/2023						
							PROTOCOLO:						
							LOCAL : UC: NOVA						
ITEM	QUANT		UNITARIO CV	TIPO	FASES	VOLTS	AMPERES	rpm	No DE POLOS	kVA	KW	VAr	
	3	AR CONDICIONADO 750W		BOB	2	220				2,446	2,250		
	1	AR CONDICIONADO 22000W		BOB	3	220				23,913	22,000		
	1	AR CONDICIONADO 4500W		BOB	2	220				4,891	4,500		
	1	AR CONDICIONADO 180W		BOB	2	220				0,196	0,180		
	1	AR CONDICIONADO 96W		BOB	2	220				0,104	0,096		
	3	AR CONDICIONADO 2000W		BOB	2	220				6,522	6,000		
	1	AR CONDICIONADO 15300W		BOB	3	220				16,630	15,300		
	1	AR CONDICIONADO 730W		BOB	2	220				0,793	0,730		
	1	AR CONDICIONADO 3000W		BOB	2	220				3,261	3,000		
	1	AR CONDICIONADO 128W		BOB	2	220				0,139	0,128		
	1	MICROONDAS 1200W			1	127				1,304	1,200		
	1	CADEIRA ODONTOLOGICA 1200W		BOB	1	127				1,304	1,200		
	1	VACUO ODONTOLOGICO 1000W		BOB	1	127				1,087	1,000		
	1	COMPRESSOR 1000W		BOB	2	220				1,087	1,000		
										63,678	58,584		
A - EXISTE GERAÇÃO PRÓPRIA NÃO ( ) SIM (X) ANEXAR DIAGRAMA HÁ PREVISÃO GERAÇÃO NÃO( ) SIM ( )										TOTAL	211,622	201,059	
B - AUMENTO DE CARGA PREVISTO? NÃO (X ) SIM ( ) PARA / / Kva										VALORES ESTIMADOS			
C - REGIME DE TRABALHO DIÁRIO : DIURNO 12 HORAS NOTURNO 12 HORAS ANUAL: permanente (X) sazonal ( )												KW	COS PHI
D - EM CONDIÇÕES MÁXIMA CARGA QUAIS ITENS FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE - 100%													
E - ENTRE OS EQUIPAMENTOS, QUAIS SÃO CONSIDERADOS RESERVA?													
D - EM CONDIÇÕES MÁXIMA QUAIS ITENS FUNCIONAM SIMULTANEAMENTE - 70%										CARGA INST.	201,059		
F - OUTRAS INFORMAÇÕES										CARG. REDUZ	61,059		
F - REGIME DE TRABALHO ANUAL 365 OUTRAS INFORMAÇÕES não há										DEMAN. DEC	140,000		
G - PRINCIPAL ATIVIDADE DESENVOLVIDA :													
RESPONSAVEL PELA LIGAÇÃO: Nome: JOSLEI MANFROI Rg: 3525667-9 Ass:													
RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO Nome: Rg: Ass:													