

SÃO JORGE D'OESTE, PR, 22 de MARÇO DE 2023

Ao

Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná Dois Vizinhos/PR

Ilustríssimos Senhores,

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste, solicitar a análise e posterior aprovação do Projeto Técnico de prevenção a Incêndios e a desastre da seguinte edificação:

Obra: Unidade Mista de Saúde

Proprietário: Prefeitura de São Jorge D'Oeste

CNPJ/CPF: 76.995.380/0001-03

Endereço: Rua Das Dálias Esquina com a Rua Dos Lirios e Rua dos Jasmins-Loteamento Conjunto Habitacional Jardim, São Jorge D'Oeste-PR

Indicação Fiscal/Inscrição Imobiliária: 124980

Ocupação: H-6- Serviço de saúde e institucional, Clínica e consultório médico e odontológico sem internação


Área total: 653,43m²

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


Glaciano De Oliveira
Responsável Técnico
CREA/PR 157785/D





1. Responsável Técnico

GLACIANO DE OLIVEIRA

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1715982126

Carteira: PR-157785/D

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

AVENIDA IGUAÇU, 281

CENTRO - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 06/02/2023

Valor: R\$ 1.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

CNPJ: 76.995.380/0001-03

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DAS DÁLIAS ESQUINA COM RUA DOS LÍRIOS E RUAS DOS JASMINS, S/N

LOTEAMENTO JARDIM CENTRO - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000

Data de início: 06/02/2023

Previsão de término: 22/12/2023

Coordenadas Geográficas: -25,7287 x -52,920825

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

CNPJ: 76.995.380/0001-03

4. Atividade Técnica

[Projeto] de prevenção e combate a incêndio e pânico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Quantidade

653,43

Unidade


M2

5. Observações

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENDIMENTO IMEDIATO

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

GLACIANO DE OLIVEIRA - CPF: 038.436.549-30
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - CNPJ: 76.995.380/0001-03

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em : 16/02/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso número: 2410101720230900848



TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Visando a concessão do Certificado de Vistoria de Estabelecimento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, atestamos que as PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA da edificação classificada no Grupo H-6, situada na Rua Das Dális esquina com a ruas Dos Lírios e Rua Dos Jasmins , Loteamento Habitacional Jardim, município de São Jorge D'Oeste - PR, que possui Plano de Segurança Contra Incêndio e pânico em processo de aprovação nesse Corpo de Bombeiros sob o processo nº 2.2.01.23.0001578608-40, permanecerão abertas durante todo horário de atendimento.

Assumo toda a responsabilidade civil e criminal quanto à permanência das portas abertas.

São Jorge D'Oeste - PR, 22 de março de 2023.



Luís Mattei

Decreto Nº 3708/2022

Secretário de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste

São Jorge D'Oeste - PR

Proprietário/Responsável legal pelo imóvel



MEMORIAL DESCRITIVO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

CONFORME NPT 011

OBRA:	UNIDADE MISTA - PROJETO PADRÃO
ÁREA TOTAL:	653,43 m ²
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE SÃO JORGE D'OESTE
OBJETIVO:	Fixar as condições exigíveis que as edificações devem possuir a fim que sua população possam abandoná-las, em caso de incêndio, completamente protegidas em sua integridade física e para permitir o fácil acesso de auxílio externo (Bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população através de saídas comuns ou saídas de emergência quando exigidas.

1.	CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO		
Grupo	H	Divisão	H-6
Ocupação	Serviço de saúde e institucional	Exemplo	Clínica e consultório médico e odontológico

2.	CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO		
Carga de Incêndio	300,00 MJ/m ²	Risco	Leve

3.	CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA		
Tipo	I	Descrição	Edificação Térrea

4.		DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS				
A largura das saídas, isto é, dos acessos, descargas, portas e outros é dada pela fórmula:						
N = P/C						
Onde:						
N = Número de unidades de passagem, arredondado para o número inteiro;						
P = população, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR;						
C = Capacidade de unidade de passagem, conforme Tabela 1, do Anexo A, da NPT 011 do CPSCIP CBM/PR.						
4.1		PAVIMENTO TÉRREO				
Saída		Mais de uma saída	Possui Detecção de Fumaça?	Não	Possui Sprinkler?	Não
Grupo	H	Divisão	H-6	População	Uma pessoa por 7,0 m² de área	
Capacidade "C" para:						
Acessos e Descargas:	60	Escadas e Rampas	45	Portas	100	
Máxima distância a ser percorrida:		50 m (descarga)				

5.	CÁLCULO DE SAÍDAS - NPT 011 CPSCIP CBM/PR				
5.1	PAVIMENTO TÉRREO				
Setor	Área		População pela área	População por layout	Cálculo
5.1.1 - PA	568,92 m ²		81 pessoas	-	Pela área
Setor	Acesso Calculado (UP)	Largura Efetiva Acesso (Corredor)	U.P Efetivo Acesso		
5.1.1 - PA	2 U.P	1,20 m	2 U.P		
Setor	Porta Calculado (UP)	Largura Efetiva Portas	U.P Efetivo Portas		
5.1.1 - PA	1 U.P	1,00 m	2 U.P		

MARÇO / 2023

GLACIANO DE OLIVEIRA

ENG° CIVIL CREA-PR

157785/D

