NPT 025 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS PARTE 2 - ANEXO A - TABELA A.1 - DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA				
PAVIMENTO OU SETOR	LÍQUIDO		DISTÂNCIA MÍNIMA DA EDIFICAÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO
PAV. TÉRREO 0,00m	ÓLEO DIESEL		1,5m	1,5m
CLASSE DO LÍQUIDO	III	VOLUME 500 L	LÍQUIDO DE MANIPULAÇÃO	

VER DETALHE PRANCHA 02



CONVENÇÃO
ENTRADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
PARA RAIO
CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
GRUPO MOTOGERADOR
SIMBOLOGIA COMBUSTÍVEL
VASO SOBRE PRESSÃO
CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
CB ENTRADA DO CORPO DE BOMBEIROS

"NÃO HAVERÁ INTERNAÇÃO, PORTANTO A EDIFICAÇÃO É CLASSIFICADA COMO H-6"

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
PAVIMENTO OU SETOR	OCUPAÇÃO	C.I. (MJ/m2)	Nº DE PAVIMENTOS	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m2)
TÉRREO	UNIDADE MISTA / H-6	300	1	VAR	568,92
MARQUISES	-	-	1	VAR	59,83
ANEXOS	-	-	1	VAR	24,68

ALTURA PARA FINS DE MEDIDA DE SEGURANÇA: TÉRREA
ALTURA PARA FINS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: TÉRREA
Risco: LEVE
Área Total(m²): 653,43

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
	ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES		BRIGADA DE INCÊNDIO - NÃO SE APLICA
	SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES		SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO		EXTINTORES DE INCÊNDIO
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		HIDRANTES

Reservatórios: Inferior - | Superior 6,0 m3

Esta edificação não fará uso de GLP

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

Obra / Endereço: UNIDADE MISTA - PROJETO PADRÃO
RUA DAS DÁLIAS ESQUINA COM A RUA DOS LIRÍOS E RUA DOS JASMINS

Área: 653,43 m² | Ocupação: CLÍNICA E CONSULTÓRIO MÉDICO / H-6

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01/03

Conteúdo da Prancha: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Proprietário: LEILA APARECIDA DA ROCHA:61998109968 — Assinado de forma digital por LEILA APARECIDA DA ROCHA:61998109968 Dados: 2023.05.26 17:26:49 -03'00'
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE CNPJ 76.995.380/0001-03

Escala: Indicada

Responsável Técnico: GLACIANO DE OLIVEIRA CREA PR 157785

Projeto nº

Nosso Cel.

Data: FEVEREIRO / 2023

Escala:

OBS: NÃO HAVERÁ CONSUMO DE GÁS GLP.

PLANTA DE RISCO E ESTATÍSTICA

ESCALA 1 : 100